



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164,
тел. ОД (8652) -52-26, E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Георгиевскому и Кировскому городским округам)
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК, Георгиевский городской
округ, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, тел. 8(87951) 2-30-25, georgievsk77@skfo.mchs.gov.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

"10" декабря 2021 г., 16 час. 25 мин. N 109
(дата и время составления акта)

г. Георгиевск

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: заместителя главного государственного инспектора Георгиевского и Кировского городских округов по пожарному надзору майора внутренней службы Арустамян Наринэ Иосифовны о проведении выездной проверки № 109 от 18 ноября 2021 КНМ № 26210061000201372205

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального Государственного пожарного надзора (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором Георгиевского и Кировского городских округов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Любимовой Юлией Сергеевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты: _____ не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

Эксперты (экспертные организации): _____ не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "ИНТЕГРАЛ" (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 357812 Ставропольский край, с. Обильное, ул. Новая Стройка, 26

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "ИНТЕГРАЛ", 357820 Ставропольский край, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, УЛИЦА БЫКОВА/ДРУЖБЫ, 2/29 ОГРН: 1022601172736, ИНН: 2625018855 (указываются фамилия, имя, отчество)

(при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "10" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 8 дней/03 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "09" декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

по "09" декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 357820 Ставропольский край, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, УЛИЦА БЫКОВА/ДРУЖБЫ, 2/29

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен Запрос об истребовании документов от 09.12.2021 № 1870-6-6-5

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (выписка) или иной правоустанавливающий документ;

2) распорядительный документ о назначении руководителя на должность;

3) распорядительные документы о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (при наличии);

4) распорядительные документы об организации противопожарного режима на объекте;

5) документы по обучению лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

6) проектная документация на системы противопожарной защиты объекта;

7) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

8) техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;

9) акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, систем противопожарной защиты, наружного, внутреннего противопожарного водоснабжения, огнезадерживающих устройств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека;

10) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

11) договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации;

12) документация об организации и проведении противопожарных инструктажей с работниками;

13) декларация пожарной безопасности (если разрабатывалась).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

- не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий в исправном состоянии; не организована не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР РФ №1479 п. 17 а, б);
- отсутствует акт проверки огнезащитной обработки (ППР РФ №1479 п.13);
- не разработана декларация пожарной безопасности (ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- не организовано проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты источников наружных водопроводов противопожарного водоснабжения; направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ППР РФ №1479 п. 48);
- не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации из всех зданий, принадлежащих организации (ППР РФ №1479 п. 9);

Общежитие №1 (г. Георгиевск, ул. Дружбы, 29):

- допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №1479 п. 35 а);
- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);
- в подвале не обеспечена организация работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (ППР РФ №1479 п.15);
- в подвале допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);
- в комнатах для проживания установлен 1 датчик АУПС (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2);
- на пятом этаже в отдельном блоке возле лестничного марша отсутствуют датчики АУПС (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2);
- на дверях чердачных помещений, закрытых на замок, отсутствует информация о месте хранения ключей (ППР РФ №1479 п.18);
- не во всех местах установки приемно-контрольных приборов размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (ППР РФ №1479 п.10);
- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР РФ №1479 п.30);
- отсутствует эвакуационное освещение (СП 31-110-2003 п. 4.3).

Общежитие №2 (г. Георгиевск, ул. Быкова, 4):

- не во всех местах установки приемно-контрольных приборов размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (ППР РФ №1479 п.10);
- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР РФ №1479 п.30);

- отсутствует эвакуационное освещение (СП 31-110-2003 п. 4.3);

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);

- на первом, третьем, четвертом этажах отсутствуют датчики АУПС (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2);

- допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №1479 п. 35 а);

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, двери заперты (ППР РФ №1479 п. 26);

- не представлены документы, подтверждающие соответствие области применения и классу пожарной опасности материалов, использованных в качестве напольного покрытия (на путях эвакуации в коридоре) (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения согласно протоколу № 13 испытаний ВПВ на водоотдачу от 20.04.2021 г. (результат испытаний неудовлетворителен) (ППР РФ №1479 п. 48);

- не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, отсутствует акт перекачки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и не размещен в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении; пожарные шкафы не крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям (ППР РФ №1479 п. 50).

Ресурсный центр. Помещение охраны:

- допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);

- допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (ППР РФ №1479 п. 35 а);

- не обеспечена организация работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (ППР РФ №1479 п.15);

- отсутствуют датчики АУПС (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2).

Ресурсный центр. Помещение щитовой:

- допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (ППР РФ №1479 п. 35 в);

- не обеспечена организация работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (ППР РФ №1479 п.15).

Ресурсный центр. Кабинет заведующего отсутствуют датчики АУПС (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.3 п/п 13.3.2).

Учебный корпус № 1 (г. Георгиевск, ул. Дружбы, 29):

- в столовой эвакуационный выход не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа, двери заперты (ППР РФ №1479 п. 26).

Учебный корпус № 2 (г. Георгиевск, ул. Быкова, 4):

- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (ППР РФ №1479 п.30);

- на пути эвакуации в спортивный зал установлена решетка, запертая на ключ (ППР РФ №1479 п.27 а, 26);
- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, двери заперты (ППР РФ №1479 п. 26);
- в коридоре возле 5 кабинета лаборатории на первом этаже допущено изменение направления открывания двери (ППР РФ №1479 п. 27 д);
- на дверях чердачных помещений, закрытых на замок, отсутствует информация о месте хранения ключей (ППР РФ №1479 п.18).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются: Запрос об истребовании документов от 09.12.20221 № 1870-6-6-5


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Георгиевского и Кировского
городских округов по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Любимова Юлия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы
подпись инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего
документарную проверку



Любимова Юлия Сергеевна, государственный инспектор Георгиевского и Кировского городских округов по пожарному надзору 8 (87951) 2-30-25, e-mail, georgievsk77@skfo.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления): _____

Любимова Юлия Сергеевна _____

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.